



Ozorków, 03.12.2010

WYJAŚNIENIA NR 2
(do SIWZ nr ZP/GWŚ – 4/2010)

Znak sprawy: ZP/GWŚ - 4/2010.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej zwana Ustawą) Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. ZP/GWŚ - 4/2010 o udzielenie zamówienia publicznego pn. **"Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna – wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej"** w ramach projektu: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczący treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dla Kontraktu nr 18 w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-04 – budowa kanałów sanitarnych wraz z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji, w pkt. 2.1 Kanalizacja sanitarna, Zamawiający pisze:

„Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje się rury i kształtki kamionkowe glazurowane wg normy PN-EN 295. Rury i kształtki powinny posiadać Aprobata Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania w ciągach komunikacyjnych”.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych, art. 9 na wyroby budowlane wydaje się aprobaty techniczne tylko i wyłącznie jeżeli nie ustanowiono odpowiedniej Polskiej Normy wyrobu, albo dla wyrobu, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie. Dlatego rury i kształtki kamionkowe stosowane do wykonania kanalizacji nie mogą być jednocześnie zgodne z Polską Normą i jednocześnie być objęte Aprobata Techniczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, art. 30 „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie.” A właśnie normy PN-EN 295 są takimi normami.

Obciążenia dynamiczne w ciągach komunikacyjnych są parametrem uwzględnionym w zakresie ustanowienia normy PN-EN 295 i nie są elementami różniącym się od wymogów podstawowych określonych w Polskiej Normie. Pragniemy również podkreślić, że Aprobata Techniczna nie jest dokumentem potwierdzającym parametry techniczne lub użytkowe tylko dokumentem zastępczym wystawionym w przypadku braku norm określających wymagania podstawowe jakie mają spełnić produkowane materiały.

Ponadto wymaganie Aprobaty Technicznej IBDiM powoduje monopol jednego producenta.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zmieni przedmiotowe zapisy SIWZ i zniesie wymóg posiadania przez rury kamionkowe Aprobaty Technicznej IBDiM i wprowadzi zapis, że rury kamionkowe mają być zgodne z normą PN-EN 295 lub posiadać Aprobate Techniczną IBDiM.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ w odniesieniu do kamionkowych rur i kształtek kanalizacyjnych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-04 – budowa kanałów sanitarnych wraz z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji, w punkcie 2.1 Kanalizacja sanitarna.

Krzysztof Gawroński
Prezes Zarządu