

DECYZJA

zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą
Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania
„Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji miasta Ozorków”

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Fidrysiaka z firmy EKO-KOMPLEKS Sp. J. – pełnomocnika inwestora tj. Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. – z dnia 21.09.2009r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.04.2009r. znak PP.7624/3-10/09

orzekam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przedmiotowej zmiany,
2. zmienić decyzję Burmistrza Miasta Ozorkowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji miasta Ozorków” (decyzja z dnia 29.04.2009r. znak PP. 7624/3-10/09) w ten sposób, że

W punkcie 2 podpunkt A) RODZAJ I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

- **zamiast:** „Planowane przedsięwzięcie polega na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach: 200 i 400 mm o łącznej długości około 8000 m oraz wykonaniu przyłączy o łącznej długości ok. 3800 m.”
- **winno być:** „Planowane przedsięwzięcie polega na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach: 200, 300 i 400 mm o łącznej długości około 8531,9 m oraz wykonaniu przyłączy o łącznej długości ok. 4250,4 m.”

W Uzasadnieniu

- **zamiast** „Z dołączonej do wniosku i uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej przez pełnomocnika Inwestora wynika, że planowana inwestycja polega na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wzdłuż w/w ulic, o średnicach: 200 i 400 mm o łącznej długości 8000 m i budowie przyłączy o łącznej długości ok. 3800 m”
- **winno być:** „Z dołączonej do wniosku i uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej przez pełnomocnika Inwestora wynika, że planowana inwestycja polega na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wzdłuż w/w ulic, o średnicach: 200, 300 i 400 mm o łącznej długości około 8531,9 m i budowie przyłączy o łącznej długości ok. 4250,4 m”

W załączniku do decyzji- charakterystyka inwestycji

- **zamiast:** „Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest
 - ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wzdłuż w/w ulic, o średnicach: 200 i 400 mm o łącznej długości 8000 m;
 - budowa przyłączy o łącznej długości ok. 3800 m;
 - likwidacja ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną.”
- **winno być:** „Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest
 - ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wzdłuż w/w ulic, o średnicach: 200, 300 i 400 mm o łącznej długości około 8531,9 m;
 - budowa przyłączy o łącznej długości ok. 4250,4 m;
 - likwidacja ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną.”
- **zamiast:** „Kanalizacja zostanie ułożona w pasie drogowym w/w ulic na głębokości od 2,5 do 4 m p.p.t. a lokalnie w ulicy Zgierskiej ok. 5 m p.p.t. W przypadku konieczności realizacji fragmentu inwestycji na działkach osób prywatnych, uznanych za strony przedmiotowego postępowania, Inwestor uzyska niezbędne zgody od właścicieli. Rurociągi zostaną wykonane z rur kamionkowych DN 400 i PVC DN 200, studnie kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe zostaną wykonane jako studnie betonowe.”
- **winno być:** „Kanalizacja zostanie ułożona w pasie drogowym w/w ulic na głębokości od 2,5 do 4 m p.p.t. a lokalnie w ulicy Zgierskiej ok. 6 m p.p.t. W

prywatnych, uznanych za strony przedmiotowego postępowania, Inwestor uzyska niezbędne zgody od właścicieli. Rurociągi zostaną wykonane z rur kamionkowych DN 400, DN 300 i DN 200, studnie kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe zostaną wykonane jako studnie betonowe."

W załączniku do decyzji- karta informacyjna przedsięwzięcia

➤ w punkcie 1: Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

- zamiast: „Szacunkowa skala inwestycji przedstawi się następująco:
 - Rurociąg grawitacyjny kamionka \varnothing 400 mm długość ok. 1100 m
 - Rurociąg grawitacyjny PCV \varnothing 200 mm długość ok. 6900 m
 - Przyłącza grawitacyjne PCV \varnothing 160 mm szacunkowa długość ok. 3800 m"
- winno być: „Szacunkowa skala inwestycji przedstawi się następująco:
 - Rurociąg grawitacyjny kamionka \varnothing 400 mm długość ok. 1348,3 m
 - Rurociąg grawitacyjny kamionka \varnothing 300 mm długość ok. 494,8 m
 - Rurociąg grawitacyjny kamionka \varnothing 200 mm długość ok. 6688,8 m
 - Przyłącza grawitacyjne kamionka \varnothing 150 mm szacunkowa długość ok. 4250,4 m
 - Szacunkowa sumaryczna długość kanałów wyniesie 12782,3 m"

➤ w punkcie 3 Rodzaj technologii

- zamiast: „W planowanym przedsięwzięciu zakłada się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:
 - Kanały grawitacyjne z rur PVC \varnothing 200 mm i \varnothing 160 mm, łączonych na kielichy uszczelnione uszczelką gumową
 - Kanały grawitacyjne z kamionki \varnothing 400 mm
 - Szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych."
- winno być: „W planowanym przedsięwzięciu zakłada się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:
 - Kanały grawitacyjne z kamionki PVC \varnothing 200 mm i \varnothing 150 mm, łączonych na kielichy uszczelnione uszczelką gumową
 - Kanały grawitacyjne z kamionki \varnothing 400 mm i \varnothing 300 mm
 - Szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych."

➤ w punkcie 4 Ewentualne warianty przedsięwzięcia

- zamiast: „Rurociągi zostaną wykonane z rur kamionkowych DN 400 i PVC DN 200 łączonych na uszczelkę, studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe zostaną wykonane jako studnie betonowe z włazami typu ciężkiego, odejścia do poszczególnych posesji zostaną wykonane w studniach kanalizacyjnych lub za pomocą trójników z rur PVC o DN 160 łączonych na uszczelkę. Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane przepisami prawa aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia."

Kanalizacja zostanie ułożona w pasie drogowym ulic wymienionych pkt. 2. Głębokość ułożenia kanalizacji waha się w granicach od 2,5 do 4 m ppt., a lokalnie w ulicy Zgierskiej ok. 5 m ppt."

- **winno być:** „Rurociągi zostaną wykonane z rur kamionkowych DN 400, DN 300 i DN 200 łączonych na uszczelkę, studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe zostaną wykonane jako studnie betonowe z włazami typu ciężkiego, odejścia do poszczególnych posesji zostaną wykonane w studniach kanalizacyjnych lub za pomocą trójników z kamionki o DN 150 łączonych na uszczelkę. Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane przepisami prawa aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia.

Kanalizacja zostanie ułożona w pasie drogowym ulic wymienionych pkt. 2. Głębokość ułożenia kanalizacji waha się w granicach od 2,5 do 4 m ppt., a lokalnie w ulicy Zgierskiej ok. 6 m ppt."

Uzasadnienie

W dniu 21.09.2009r. do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynął wniosek Pana Jerzego Fidrysiaka z firmy EKO-KOMPLEKS Sp. J. - pełnomocnika Inwestora, tj. Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.04.2009r. znak PP. 7624/3-10/09 co do długości kanałów sanitarnych oraz rodzaju materiału, z którego będzie wykonany kanał (do wniosku dołączono poprawioną kartę informacyjną przedsięwzięcia). We wniosku poinformowano, iż przedmiotowa zmiana wynika z błędnych obliczeń na etapie przedprojektowym, według których całkowita długość kanalizacji wyniosła ok. 11800 m i taką wartość podano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Po dokładnych obliczeniach stwierdzono, iż całkowita długość wyniesie 12782,3 m. Należy przy tym zaznaczyć, iż nie zmienił się zakres oraz charakter inwestycji i obejmuje on te same ulice: Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Górna, Graniczna, Grzybowa, Jodłowa, Kilińskiego, Klonowa, Krasickiego, Kraszewskiego, Krótka, Liściasta, Nowokrzyszewska, Partyzantów, Piaskowa, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Sienkiewicza, Średnia, Świerkowa, Wiatraczna, Wiejska (od ul. Krótkiej do ul. Granicznej), Zadajnikowa, Zgierska, a różnica wynika jedynie z pomyłki w obliczeniach. Ponadto w wyniku ustaleń z Inwestorem zdecydowano o zmianie materiału, z którego zostanie wykonany kanał i tak kanalizacja zostanie wykonana z rur kamionkowych z uszczelką gumową (jest to materiał bardziej trwały). Informacja o ww. wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.

W dniu 21.09.2009r. Burmistrz Miast Ozorkowa wystąpił pismem znak: PP.7624/3-12/09 do Starosty Zgierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z prośbą o wydanie opinii co do obowiązków przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko w zakresie przedmiotowej zmiany decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydał opinię sanitarną PSSE-Z-ZNS-440/60/438/2009 z dnia 01.10.2009 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przedmiotowej zmiany. Starosta Zgierski w swej opinii znak: OS.76330/60/09 z dnia 23.09.2009 r. odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przedmiotowej zmiany stwierdzając, iż przedstawione zmiany nie spowodują dodatkowego szkodliwego oddziaływania na środowisko, niż to które uwzględniono w opinii Starosty Zgierskiego znak OS. 76330/13/09 z dnia 10.04.2009r. wydanej dla tejże inwestycji.

Po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji stwierdzono, iż wnioskowane zmiany, wynikające z błędnych obliczeń, nie mają wpływu na uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 oraz na zakres oddziaływania inwestycji na środowisko.

Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał szczegółowej analizy przedmiotowej inwestycji i w dniu 01.10.2009r. działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)- po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (znak: PSSE-Z-ZNS-440/60/438/2008) z dnia 01.10.2009r. oraz Starosty Zgierskiego (znak: OS.76330/60/09) z dnia 23.09.2009r., wydał postanowienie (znak: PP.7624/3-16/09) o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w zakresie przedmiotowej zmiany decyzji. Informacja o ww. postanowieniu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.

W dniu 01.10.2009r. Burmistrz Miasta Ozorkowa pismem znak PP.7624/3-17/09 zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji oraz poinformował o możliwości zapoznania się z nimi i wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku.

Zgodnie z art. 155 kpa strony postępowania złożyły pisemne zgody na zmianę decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z UP. BURMISTRZA

[Podpis]
.....
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego
osoby pełniącej funkcję organu lub osoby upoważnionej)

URZĄD MIEJSKI w OZORKOWIE

Wydział Polityki Przestrzennej

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

data 24.10.2008 r.

Ozorków, dn. 23.10.2008 r.

.....
inż. Włodzimierz Skrupski
Zastępca Burmistrza



.....
miejsce na okrągłą pieczęć

Otrzymują:

1. Jerzy Fidrysiak, EKO-KOMPLEKS Sp. J. , ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów
2. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
3. Powiat Zgierski, Zarząd Powiatu Zgierskiego, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz
4. Gmina, Miasta Ozorkowa, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków
5. Grzegorz i Aleksandra małż. Urbańscy
6. Danuta i Sławomir małż. Jackowscy
7. Genowefa Krzywoń
8. Halina Królewski
9. Grzegorz Sarnecki
10. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ozorkowie
11. a.a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
3. a.a.

EKO-KOMPLEKS
J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA S.J.
95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14
tel./fax: 042 227 87 86, 042 227 88 78
e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl
www.ekokompleks.com.pl
NIP 729-10-17-522 Regon 471121530

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

ASYSTENT PROJEKTANTA
[Podpis]
mgr inż. Małgorzata Ponikla