



Ozorków, 15.02.2011

WYJAŚNIENIA NR 1
(do SIWZ nr ZP/GWŚ – 5/2011)

Znak sprawy: ZP/GWŚ - 5/2011.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej zwana Ustawą) Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. ZP/GWŚ - 5/2010 o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Usługi – nadzór inwestorski dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji miasta Ozorków”**, w ramach projektu: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

1. Zapytanie Wykonawcy:

W związku z przygotowaniem oferty w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie/ zmianę następujących kwestii:

1. Dot. Pkt. 4 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia- Jedynie w zakresie budowy kanału sanitarnego w ul. Praga (pkt. F) wskazane jest odtworzenie nawierzchni. Prosimy o potwierdzenie, że w pozostałym zakresie robót nie jest przewidywane wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że odtworzenie nawierzchni drogowych nie występuje tylko w zakresie budowy kanału sanitarnego w ul. Praga. Odtworzenie nawierzchni drogowych jest określone w projekcie budowlanym, a w szczególności w „Decyzjach wyrażających zgodę na wykonanie prac budowlanych” oraz kosztorysach nakładczych dla zadania „Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej – Działkowa – Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga”, a dla zadania „Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna – wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej” w Projekcie budowlanym - technologia odtworzenia nawierzchni.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu następująco:

*„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące udokumentowania pełnienia w ciągu ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie funkcji inspektora nadzoru, na co najmniej **2 zadaniach** polegających na nadzorze budowy kanalizacji sanitarnej w tym przynajmniej jednego z rur kamionkowych o długości co najmniej **300 mb** każda i co najmniej **2 zadaniach** polegających na nadzorze budowy wodociągów o długości co najmniej **300 mb** każdy.”*

W związku z artykułem 7 pkt. 1 Ustawy pzp wnosimy o zmodyfikowanie treści w/w warunku w zakresie rezygnacji z zapisu szczegółowego określającego materiał (kamionka) bądź dopuszczenie / rozszerzenie o technologie równoważne np. żeliwo, PVC, PEHD, GRP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienił zapis w SIWZ w punkcie 6.1.2, w załączniku nr 4 oraz w ogłoszeniu o zmianie zamówienia (numer ogłoszenia 22686 – 2011 z 15.02.2011), który po zmianie brzmi:

*„udokumentowania pełnienia w ciągu ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie funkcji inspektora nadzoru, na co najmniej **2 zadaniach** polegających na nadzorze budowy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej **300 mb** każda i co najmniej **2 zadaniach** polegających na nadzorze budowy wodociągów o długości co najmniej **300 mb** każdy.”*

Jednocześnie Zamawiający zmienił termin składania ofert na 22.02.2011r.

Krzysztof Gawroński
Prezes Zarządu