



Ozorków, 2015-12-08

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Postępując zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dobór i dostawę mobilnego agregatu prądotwórczego dla ciepłowni miejskiej w Ozorkowie

### **1. Nazwa i adres zamawiającego.**

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków  
NIP 732 17 52 233  
tel. 42 277 14 00, fax. 42 277 14 01, e-mail: [opk@opkspzoo.eu](mailto:opk@opkspzoo.eu)

### **2. Określenie przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dobór i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego pracującego jako awaryjne zasilanie rezerwowe na potrzeby miejskiej ciepłowni w Ozorkowie.

Oferowany agregat ma zapewnić możliwość pracy urządzeń wymienionych w poniższej tabeli przy awarii podstawowego zasilania, przy założeniu, że rozruch urządzeń nie będzie jednoczesny (start urządzeń sekwencyjny).

| Zestawienie mocy zainstalowanej odbiorników elektrycznych, do obsłużenia przez agregat |                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Lp.                                                                                    | Nazwa urządzenia         | Moc znamionowa [kW] |
| 1                                                                                      | Palnik kotła 10,5MW      | 50,50               |
| 2                                                                                      | Pompa obiegowa           | 30,00               |
| 3                                                                                      | Pompa obiegowa           | 30,00               |
| 4                                                                                      | Pompa mieszająca         | 1,10                |
| 5                                                                                      | Pompa stabilizująca      | 1,10                |
| 6                                                                                      | Pompa uzupełniająca      | 4,00                |
| 7                                                                                      | Pompa hydroforowa        | 1,10                |
| 8                                                                                      | Nagrzewnica powietrza    | 0,31                |
| 9                                                                                      | Nagrzewnica powietrza    | 0,31                |
| 10                                                                                     | Agregat grzewczo-wentyl. | 3,30                |
| 11                                                                                     | Instalacja AKPiA         | 4,00                |
| 12                                                                                     | Instalacja oświetlenia   | 5,50                |
| 13                                                                                     | Stacja uzdatniania wody  | 0,40                |
| Razem:                                                                                 |                          | 131,62              |

**Oferent wykona pomiary elektryczne dla w.w. urządzeń niezbędne dla prawidłowego doboru agregatu.**

Charakterystyka agregatu i osprzętu:

- agregat przeznaczony do pracy na zewnątrz odporny na warunki środowiskowe w obudowie bezpiecznej, antywłamaniowej, wyciszonej
- wyposażony w silnik wysokoprężny
- wyposażony sterownik umożliwiający podgląd parametrów pracy
- wyposażony w spust paliwa
- wyposażony w zamykany wlew paliwa
- wyposażony układ utrzymujący akumulatory rozruchowe w ciągłej gotowości, zasilany z sieci 230V AC
- wyposażony elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika
- wyposażony w stabilizację napięcia AVR, umożliwiającą bezproblemową pracę cyfrowych urządzeń elektronicznych
- pracujący w trybie ręcznym oraz posiadający możliwość dostosowania do pracy w trybie automatycznego włączania i wyłączania (SZR)
- wyposażony w kabel przyłączeniowy o długości minimum 30m dostosowany do mocy agregatu
- zainstalowany na dwuosiowej przyczepie posiadającej homologację na drogi publiczne, wyposażonej w hamulec najazdowy, regulowany dyszel z wymienną końcówką (oczko-hak) umożliwiający podłączenie pod samochód ciężarowy lub samochód dostawczy o DMC do 3,5t wyposażony w hak holowniczy
- parametry emisji spalin zgodne z obowiązującymi przepisami

DTR, opisy w agregacie i menu agregatu w języku polskim.

Oferowane urządzenie ma posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty.

### **3. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu w sprawie zapytania.**

Osobą upoważnioną do kontaktów z potencjalnymi wykonawcami w zakresie spraw formalnych i technicznych jest:

Główny Specjalista d.s. technicznych Karol Kołakowski tel. 662 663 670 e-mail:  
[k.kolakowski@opkspzoo.eu](mailto:k.kolakowski@opkspzoo.eu)

technicznych jest:

Z-ca kierownika Zakładu Ciepłownictwa Andrzej Jasiński tel. 608 819 511 e-mail:  
[a.jasinski@opkspzoo.eu](mailto:a.jasinski@opkspzoo.eu)

#### **4. Termin realizacji zamówienia**

Termin dostawy podaje Dostawca w ofercie. Termin dostawy liczony od chwili otrzymania zlecenia na realizację zamówienia przez Dostawcę od Zamawiającego.

#### **5. Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty należy przesłać: mailem na adres **opk@opkspzoo.eu** oraz jednocześnie do wiadomości na adres **k.koalakowski@opkspzoo.eu**, wpisując w tytule „**Oferta na dobór i dostawę agregatu prądotwórczego dla ciepłowni miejskiej w Ozorkowie**”, lub faxem na numer **42 277 14 01**, bądź też dostarczyć w inny sposób w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 2015-12-31 z dopiskiem: „**Oferta na dobór i dostawę agregatu prądotwórczego dla ciepłowni miejskiej w Ozorkowie**”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

#### **6. Inne uwagi zamawiającego.**

Dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego agregatu.

Dostawa i rozładunek agregatu w miejsce wskazane przez zamawiającego wliczone w cenę oferty.

Dostawca przedstawi w ofercie harmonogram i koszty wymaganych przeglądów okresowych urządzenia.

Dostawca dostarczy dokumenty umożliwiające rejestrację agregatu mobilnego jako pojazd specjalny.

Dostawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i potwierdzi to stosownym dokumentem dla szkolonych. Koszty związane z szkoleniem wliczone w cenę oferty.

Dostawca dostarczy paliwo w ilości niezbędnej do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia wliczone w cenę oferty.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie w sprawie wyboru ofert oraz wybór oferty nie wiąże się z koniecznością podpisania zlecenia lub umowy na realizację zamówienia będącego przedmiotem tego postępowania.