



Ozorków, 2016-04-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępując zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dobór i dostawę mobilnego agregatu prądotwórczego dla ciepłowni miejskiej w Ozorkowie

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków
NIP 732 17 52 233
tel. 42 277 14 00, fax. 42 277 14 01, e-mail: opk@opkspzoo.eu

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dobór i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego pracującego jako awaryjne zasilanie rezerwowe na potrzeby miejskiej ciepłowni w Ozorkowie o mocy znamionowej minimum 160kW (200kVA), maksimum 170 kW (212,5kVA).

Charakterystyka agregatu i osprzętu:

- agregat przeznaczony do pracy na zewnątrz odporny na warunki środowiskowe w obudowie bezpiecznej, antywłamaniowej, wyciszonej
- wyposażony w silnik wysokoprężny
- wyposażony sterownik umożliwiający podgląd parametrów pracy
- wyposażony w spust paliwa
- wyposażony w zamykany wlew paliwa
- wyposażony układ utrzymujący akumulatory rozruchowe w ciągłej gotowości, zasilany z sieci 230V AC
- wyposażony elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika
- wyposażony w stabilizację napięcia AVR, umożliwiającą bezproblemową pracę cyfrowych urządzeń elektronicznych
- pracujący w trybie ręcznym oraz posiadający możliwość dostosowania do pracy w trybie automatycznego włączania i wyłączania (SZR)
- zainstalowany na dwuosiowej (2 osie hamowane) przyczepie o DMC do 3,5t posiadającej homologację na drogi publiczne, wyposażonej w hamulec najazdowy, regulowany dyszel z wymienną końcówką (oczko-hak) umożliwiającą podłączenie pod samochód ciężarowy lub samochód dostawczy wyposażony w hak holowniczy, dostosowaną do przewozu oferowanego

agregatu, z kołem zapasowym, konstrukcją zabezpieczoną przed korozją, instalacją elektryczną zgodną z przepisami o ruchu drogowym

- parametry emisji spalin minimum STAGE II

DTR, opisy w agregacie i menu agregatu w języku polskim.

Oferowane urządzenie ma posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty.

3. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu w sprawie zapytania.

Osobą upoważnioną do kontaktów z potencjalnymi wykonawcami w zakresie spraw formalnych i technicznych jest:

Główny Specjalista d.s. technicznych Karol Kołakowski tel. 662 663 670 e-mail:
k.kolakowski@opkspzoo.eu

technicznych jest:

Z-ca kierownika Zakładu Ciepłownictwa Andrzej Jasiński tel. 608 819 511 e-mail:
a.jasinski@opkspzoo.eu

4. Termin realizacji zamówienia

Termin dostawy podaje Dostawca w ofercie. Termin dostawy liczony od chwili otrzymania zlecenia na realizację zamówienia przez Dostawcę od Zamawiającego.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać: mailem na adres opk@opkspzoo.eu oraz jednocześnie do wiadomości na adres k.kolakowski@opkspzoo.eu, wpisując w tytule „Oferta na dobór i dostawę agregatu prądotwórczego dla ciepłowni miejskiej w Ozorkowie”, lub faxem na numer 42 277 14 01, bądź też dostarczyć w inny sposób w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 2016-04-25 z dopiskiem: „Oferta na dobór i dostawę agregatu prądotwórczego dla ciepłowni miejskiej w Ozorkowie”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

6. Inne uwagi zamawiającego.

Dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego agregatu.

Dostawa i rozładunek agregatu w miejsce wskazane przez zamawiającego wliczone w cenę oferty.

Dostawca przedstawi w ofercie harmonogram i koszty wymaganych przeglądów okresowych urządzenia.

Dostawca dostarczy dokumenty umożliwiające rejestrację przyczepy na której zamontowany będzie oferowany agregat.

Dostawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i potwierdzi to stosownym dokumentem dla szkolonych. Koszty związane z szkoleniem wliczone w cenę oferty.

Dostawca dostarczy paliwo w ilości niezbędnej do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia wliczone w cenę oferty.

Dostawca określi w ofercie cenę całkowitą zamówienia, oraz ceny jednostkowe za agregat oraz przyczepę do jego przewozu.

Dostawca określi w ofercie okres gwarancji dla agregatu i przyczepy do jego przewozu.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie w sprawie wyboru ofert oraz wybór oferty nie wiąże się z koniecznością podpisania zlecenia lub umowy na realizację zamówienia będącego przedmiotem tego postępowania.