

Ozorków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 545166-N-2017

Data: 05/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47170857600000,
ul. ul. Żwirki 30, 95035 Ozorków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 771 400, e-mail
k.szacilowski@opkspzoo.eu, faks 422 771 401.

Adres strony internetowej (url): www.opkspzoo.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 5) Dostawa i montaż nowej izolacji termicznej ciepłociągu z łupków ze sztywnej pianki PUR o grubości minimum 70 – 90 – 110 mm odpowiednio dla średnic rurociągów jak podano wyżej z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,75 mm (trwale złączonym z pianką PUR) z połączeniami szczelnymi. Elementy izolacji właściwej (PUR) na powierzchni styków wzdłużnych i czołowych muszą posiadać wpusty i wypusty tworzące uszczelnienie labiryntowe. Łubki izolacyjne, dolna i górna muszą posiadać płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej wystający czołowo (minimum 50 mm), który po zamontowaniu izolacji na rurze zachodzi na łubki poprzedzające. Płaszcz ochronny łubki górnej zachodzi na płaszcz ochronny łubki dolnej wzdłuż krawędzi styków (minimum na 50 mm).

W ogłoszeniu powinno być: 5) Dostawa i montaż nowej izolacji termicznej ciepłociągu z łupków ze sztywnej pianki PUR o grubości minimum 70 – 90 – 110 mm odpowiednio dla średnic rurociągów jak podano wyżej z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,75 mm (trwale złączonym z

pianką PUR) z połączeniami szczelnymi. Blachę osłonową łubków prostych dolnych i górnych należy oznakować w dwóch miejscach przez wytłoczenie napisu „SIEĆ CIEPŁOWNICZA”. Wysokość litery dużej nie mniejsza niż 25 mm. Elementy izolacji właściwej (PUR) na powierzchni styków wzdłużnych i czołowych muszą posiadać wpusty i wypusty tworzące uszczelnienie labiryntowe. Łubki izolacyjne, dolna i górna muszą posiadać płaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej wystający czołowo (minimum 50 mm), który po zamontowaniu izolacji na rurze zachodzi na łubki poprzedzające. Płaszcz ochronny łubki górnej zachodzi na płaszcz ochronny łubki dolnej wzdłuż krawędzi styków (minimum na 50 mm).