



POZIOM PORÓWNAWCZY 115.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	125.80			126.32				126.15				126.05			125.82
RZĘDNA DNA KANAŁU ISTN.				123.72				123.79				123.89			123.99
ŚREDNICA KANAŁU ISTN.							Ø500 L=28.47m					Ø400 L=29.84m			
RZĘDNA DNA KANAŁU PROJ.	123.91	123.91	123.92	123.92				123.96		123.97		123.97			123.99
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU PROJ.	1.89			2.40				2.19				2.08			1.83
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.00	0.11%													70.83m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø200 kam.					Ø200 PVC L=70.83m								
ODLEGŁOŚCI		2.86	6.26	12.52				40.99		49.54		56.12			70.83
	S16a		12.52	Si1		28.47		Si2		15.13		Si3		14.71	Si4

PHU CEDRO STARY ADAMÓW UL. NASTROJOWA 44 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. STARZYŃSKIEGO W OZORKOWIE			
	ADRES INWESTYCJI:	OZORKÓW UL. STARZYŃSKIEGO			
	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA	
	TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KAN. SANIT. WRAZ Z ODCINKIEM REMONTOWANYM			
	DATA OPRACOWANIA:	15.01.2018	SKALA: 1:100/250	NR RYSUNKU:	2
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. DARIUSZ OLCZYK		LOD/0176/P00S/04		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Dokonywanie zmian, poprawek, skróceń itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone		